

Do wszystkich Wykonawców

ZP-3205/18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy filtrów do klimatyzacji i wentylacji szpitalnych (znak sprawy: E/1/PN/18).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawy filtrów do klimatyzacji i wentylacji szpitalnych (znak sprawy: E/1/PN/18)**, wpłynęły zapytania (nr 2), do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

1. Zapytanie:

„ W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym na dostawę filtrów do klimatyzacji i wentylacji oraz z późniejszą modyfikacją formularza cenowego zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści: „Filtry absolutne klasy H13 Hepa wysokość 150 mm separator aluminiowy...”

Czy chodzi o zastosowanie w filtrach HEPA o grubości 150 mm separatorów aluminiowych? A co z filtrami o większej grubości np. 292? Czy one również mają posiadać separatory aluminiowe?

Proszę o doprecyzowanie tej informacji oraz zmianę zapisu na „Filtry absolutne klasy H13 Hepa o grubości 150 mm i większej muszą posiadać separator aluminiowe...”

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak w załączeniu zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <http://www.przetargi.bieganski.org>.

2. Zapytanie:

„Bardzo proszę o informację dotyczącą filtrów absolutnych na głębokość 150 mm.

Proszę o uzasadnienie dlaczego filtry na podaną głębokość mają posiadać przekładkę aluminiową a nie zwykły wkład minipleat?”

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji przedmiotowej treści jak w załączeniu zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego <http://www.przetargi.bieganski.org>.

MODYFIKACJA NR 2 do SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. z późn. zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego na dostawy filtrów do klimatyzacji i wentylacji szpitalnych (znak sprawy: E/1/PN/18), w następującym zakresie:

1) wykreślenie treści Rozdziału III ust. 2 SIWZ oraz zastąpienie jej następującą treścią:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość
1.	Filtry kasetowe/działowe klasy G 4 wykonane zgodnie z normą ISO 16890:2018 lub równoważną o wymiarach: wysokość, szerokość, głębokość określonymi w Formularzu cenowym	szt.	878
2.	Filtry kasetowe klasy G 4 wykonane zgodnie z normą ISO 16890:2018 lub równoważną z kołnierzem, ramka o wymiarach: wysokość, szerokość, głębokość określonymi w Formularzu cenowym	szt.	32
3.	Filtry kieszeniowe klasy F 5 wykonane zgodnie z normą ISO 16890:2018 lub równoważną rama o grubości 25 mm, o wymiarach: wysokość, szerokość, głębokość określonymi w Formularzu cenowym	szt.	1311
4.	Filtry kieszeniowe klasy F 7 wykonane zgodnie z normą ISO 16890:2018 lub równoważną, o wymiarach: wysokość, szerokość, głębokość określonymi w Formularzu cenowym	szt.	46
5.	Filtry kieszeniowe klasy F 9 wykonane zgodnie z normą ISO 16890:2018 lub równoważną o wymiarach: wysokość, szerokość, głębokość określonymi w Formularzu cenowym	szt.	542
6.	Filtry kasetowe MULTIPLAN F9 wykonane zgodnie z normą ISO 16890:2018 lub równoważną klasy z kołnierzem, ramka o wymiarach: wysokość, szerokość, głębokość określonymi w Formularzu cenowym	szt.	24
7.	Filtry absolutne klasy H 13 Heppa wysokość 150 mm i powyżej wykonany zgodnie z normą PN-EN 1822:2009 lub równoważną, rama o wymiarach: wysokość, szerokość, głębokość określonymi w Formularzu cenowym	szt.	786

2) wykreślenie treści Rozdziału XVI § 1 ust. 2 SIWZ oraz zastąpienie jej następującą treścią:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość
1.	Filtry kasetowe/działowe klasy G 4 wykonane zgodnie z normą ISO 16890:2018 lub równoważną o wymiarach: wysokość, szerokość, głębokość określonymi w Formularzu cenowym	szt.	878

2.	Filtry kasetowe klasy G 4 wykonane zgodnie z normą ISO 16890:2018 lub równoważną z kołnierzem, ramka o wymiarach: wysokość, szerokość, głębokość określonymi w Formularzu cenowym	szt.	32
3.	Filtry kieszeniowe klasy F 5 wykonane zgodnie z normą ISO 16890:2018 lub równoważną rama o grubości 25 mm, o wymiarach: wysokość, szerokość, głębokość określonymi w Formularzu cenowym	szt.	1311
4.	Filtry kieszeniowe klasy F 7 wykonane zgodnie z normą ISO 16890:2018 lub równoważną, o wymiarach: wysokość, szerokość, głębokość określonymi w Formularzu cenowym	szt.	46
5.	Filtry kieszeniowe klasy F 9 wykonane zgodnie z normą ISO 16890:2018 lub równoważną o wymiarach: wysokość, szerokość, głębokość określonymi w Formularzu cenowym	szt.	542
6.	Filtry kasetowe MULTIPLAN F9 wykonane zgodnie z normą ISO 16890:2018 lub równoważną klasy z kołnierzem, ramka o wymiarach: wysokość, szerokość, głębokość określonymi w Formularzu cenowym	szt.	24
7.	Filtry absolutne klasy H 13 Heppa wysokość 150 mm i powyżej wykonany zgodnie z normą PN-EN 1822:2009 lub równoważną, rama o wymiarach: wysokość, szerokość, głębokość określonymi w Formularzu cenowym	szt.	786

- 3) wykreśla się w całości treść załącznika nr 2 do SIWZ i zastępuje nową treścią **Załącznika 2 do SIWZ – Formularz cenowy po modyfikacji, jak w załączeniu.**
- 4) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - **Rozdział X ust. 8 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT** w zw. z art. 38 ust. 4 i art. 12a PZP wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą:

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

„Przetarg nieograniczony – Dostawy filtrów do klimatyzacji i wentylacji szpitalnych”

oraz

Znak sprawy: E/1/PN/18

„Nie otwierać przed 19.11.2018 r. godz. 13.00”.

Na kopercie umieścić należy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).

Brak prawidłowego oznakowania może spowodować uznanie przez Zamawiającego otrzymania zwykłej korespondencji nie stanowiącej oferty w postępowaniu”.

- 5) **W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 1 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą:**
„Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 108 a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 19.11.2018 r. do godz. 12.30”.
- 6) **W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 3 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą:**
„Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter Dział Zamówień Publicznych w dniu 19.11.2018 r. o godz. 13.00. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert”.

Powyższa modyfikacja SIWZ stanowi jej integralną część. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pozostaje bez zmian.

Wykonawca przy składaniu oferty powinien uwzględnić powyższą modyfikację poprzez:

- złożenie wypełnionego dokumentu po modyfikacji

lub

- naniesienie poprawek w ramach powyższej modyfikacji poprzez odręczne skreślenie i wpisanie właściwej treści lub dopisanie zmodyfikowanego opisu. Dokonaną zmianę należy potwierdzić poprzez złożenie parafy osoby upoważnionej.

Załącznik:

1. Formularz cenowy – po modyfikacji - 1 na ...str.A4 - t. adresat